



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Domino														
TENSIONE NOMINALE (V) V _n = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) I _n = 32														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) f _n = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro												
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		Diff	MT		MT	MT	MT						
	Un (V)		400	400		230	230	230						
	In (A)		40	16		16	16	16						
	N°POLI		4	3		1	1	1						
	INTERVENTO		Tipo "AC"	Curva "C"		Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"						
	POTERE INTERRUZIONE (kA)													
	Idn (mA)		30											
	CAVI SEZ. (mmq)													
PRESE A SPINA	TIPO	Spina mobile		IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309					
	Un (V)	346 - 415		380 - 415	380 - 415	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250					
	In (A)	32		16	16	16	16	16	16					
	N.POLI	3P+N+T		3P+T	3P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T					
	CONFIGURAZIONE	6h		6h	6h	6h	6h	6h	6h					
	CODICE SCAME	218.3237RV		418.1666	418.1666	418.1663	418.1663	418.1663	418.1663					
	CAVI SEZ. (mmq)													
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)													
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L3,N,PE					
	SEZ. (mmq)	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5					
COMPONENTI VARI		4 mt cavo												
		H07RN-F 5x4												