



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff.								
	Un (V)		400	400								
	In (A)		16	25								
	N°POLI		4	4								
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"								
	POTERE INTERRUZIONE (kA)											
	Idn (mA)			30								
	CAVI SEZ. (mmq)											
PRESE A SPINA	TIPO	Spina mobile			IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309		
	Un (V)	346 - 380			346 - 415	380 - 415	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250		
	In (A)	16			16	16	16	16	16	16		
	N.POLI	3P+N+T			3P+N+T	3P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T		
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h	6h	6h	6h	6h		
	CODICE SCAME	218.1667RV			418.1667	418.1666	418.1663	418.1663	418.1663	418.1663		
	CAVI SEZ. (mmq)											
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE		
	SEZ. (mmq)	4mt di cavo	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
COMPONENTI VARI		H07RN-F 5x2,5										