



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff	MT	MT	MT	MT				
	Un (V)			400	400	230	230	230	230				
	In (A)			16	25	6	6	6	6				
	N°POLI			4	4	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N				
	INTERVENTO			Curva "C"	"Tipo AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"				
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				30								
PRESE A SPINA	TIPO												
	Un (V)												
	In (A)												
	N.POLI												
	CONFIGURAZIONE												
	CODICE SCAME												
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	10	4x10			3x4	3x4	3x4	3x4				
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE				
	SEZ. (mmq)	4	4	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI													