



TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO	
Domino	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = n.d
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50 - 60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP65
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 60 439-4 (ASC)

CIRCUITO		1	2	3	4								
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio	relé minima tensione								
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT/Diff										
	Un (V)		400										
	In (A)		100										
	N°POLI		4										
	INTERVENTO		"C" + "AC"										
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
PRESE A SPINA	Idn (mA)		30										
	TIPO												
	Un (V)												
	In (A)												
	N.POLI												
MORSETTI	CONFIGURAZIONE												
	CODICE SCAME												
COLLEGAMENTI	N°SEZ. (mmq)	4x25	4x35										
	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,N								
COMPONENTI VARI	SEZ. (mmq)	16	25	2,5	1,5								
				Lampada BA9s 3W	contatto NA Fusibile 1A								