



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO														
<b>Domino</b>														
TENSIONE NOMINALE (V) Vn = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) In = n.d														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) fn = 50 - 60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP65														
NORMA DI RIFERIMENTO EN 60 439-4 ( ASC )														

CIRCUITO		1	2	3	4									
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro		Predisposizione PE	relé minima tensione									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT/Diff											
	Un (V)		400											
	In (A)		100											
	N°POLI		4											
	INTERVENTO		"C" + "AC"											
	POTERE INTERRUZIONE (kA)													
PRESE A SPINA	Idn (mA)		30											
	TIPO													
	Un (V)													
	In (A)													
	N.POLI													
	CONFIGURAZIONE													
MORSETTI	CODICE SCAME													
	N°SEZ. (mmq)	4x25	4x35	2x4										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,N									
	SEZ. (mmq)	16	25	2,5	1,5									
COMPONENTI VARI					contatto NA									
					Fusibile 1A									