



CIRCUITO		1	2	3	4	5							
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	MT	MT							
	Un (V)			230	230	230							
	In (A)			16	16	16							
	N°POLI			1	1	1							
	INTERVENTO			Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"							
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)												
PRESE A SPINA	CAVI SEZ. (mmq)												
	TIPO			IEC 309	IEC 309	IEC 309							
	Un (V)			200 - 250	200 - 250	200 - 250							
	In (A)			16	16	16							
	N.POLI			2P+T	2P+T	2P+T							
	CONFIGURAZIONE			6h	6h	6h							
MORSETTI	CODICE SCAME			412.1663	412.1663	412.1663							
	CAVI SEZ. (mmq)												
	N°SEZ. (mmq)	6	2x6										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE							
	SEZ. (mmq)	4	4	2,5	2,5	2,5							
COMPONENTI VARI													