



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO														
Domino														
TENSIONE NOMINALE (V) V _n = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) I _n = 63														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) f _n = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP44														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro						Trasformatore di sicurezza				
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			Diff	MT	MT	MT	MT		MT			
	Un (V)			400	380	230	230	230		230			
	In (A)			63	16	32	16	1		6			
	N°POLI			4	3	2	2	2		2			
	INTERVENTO			Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"			Curva "C"		
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)				30									
PRESE A SPINA	TIPO				IEC 309	IEC 309	P40					IEC 309	
	Un (V)				380-415	200-250	200-250					20 - 25	
	In (A)				16	32	16					16	
	N.POLI				3P+T	2P+T	2P+T					2	
	CONFIGURAZIONE				6h	6h							
CODICE SCAME					413.1666	413.3263	570.4051					430.1615	
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	16	4x16									
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L,N	L,N	+/-	+/-	
		SEZ. (mmq)	10	10	10	2,5	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI									Primario 230V Secondario 24V 150VA				