



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO														
<b>Domino</b>														
TENSIONE NOMINALE (V) Vn = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) In = 100														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) fn = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP44														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			Diff	MT	MT	MT		MT					
	Un (V)			400	400	400	230		230					
	In (A)			100	32	32	16		16					
	N°POLI			4	4	4	2		2					
	INTERVENTO			Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"		Curva "C"					
	POTERE INTERRUZIONE (kA)													
	Idn (mA)			30										
	CAVI SEZ. (mmq)													
PRESE A SPINA	TIPO				IEC 309	IEC 309	P30	P30	P30	P30				
	Un (V)				346-415	346-415	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250				
	In (A)				32	32	16	16	16	16				
	N.POLI				3P+N+T	3P+N+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE				6h	6h								
	CODICE SCAME				413.3267	413.3267	570.4081	570.4081	570.4081	570.4081				
	CAVI SEZ. (mmq)													
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x35											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L2,N,PE				
	SEZ. (mmq)	25	25	25	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI														