



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	MT	MT	MT						
	Un (V)			400	400	230	230						
	In (A)			16	16	16	16						
	N°POLI			3	3	1	1						
	INTERVENTO			Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"						
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)													
PRESE A SPINA	TIPO			Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata						
	Un (V)			380 - 415	380 - 415	200 - 250	200 - 250						
	In (A)			16	16	16	16						
	N.POLI			3P+T	3P+T	2P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE			6h	6h	6h	6h						
	CODICE SCAME			405.1686	405.1686	405.1683	405.1683						
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	16	4x16										
	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE						
COLLEGAMENTI	SEZ. (mmq)	10	10	2,5	2,5	2,5	2,5						
	COMPONENTI VARI												