



TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO	
Domino	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 40
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP65	

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	MT	MT	MT	MT					
	Un (V)			400	400	400	230	230					
	In (A)			40	32	16	16	16					
	N°POLI			4	3	3	1	1					
	INTERVENTO			Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"					
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)													
CAVI SEZ. (mmq)													
PRESE A SPINA	TIPO				interbloccata	interbloccata	interbloccata	interbloccata					
	Un (V)				380 - 415	380 - 415	200-250	200-250					
	In (A)				32	16	16	16					
	N.POLI				3P+T	3P+T	2P+T	2P+T					
	CONFIGURAZIONE				6h	6h	6h	6h					
	CODICE SCAME				405.3286	405.1686	405.1683	405.1683					
CAVI SEZ. (mmq)													
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	16	3x10										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE					
	SEZ. (mmq)	10	10	10	4	2,5	2,5	2,5					
COMPONENTI VARI													