



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Domino														
TENSIONE NOMINALE (V) V _n = 230														
CORRENTE NOMINALE (A) I _n = 16														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) f _n = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff									
	Un (V)			230	230									
	In (A)			16	25									
	N°POLI			2	2									
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)													
	Idn (mA)				30									
	CAVI SEZ. (mmq)													
PRESE A SPINA	TIPO					interbloccata	interbloccata	interbloccata	interbloccata					
	Un (V)					200-250	200-250	200-250	200-250					
	In (A)					16	16	16	16					
	N°POLI					2P+T	2P+T	2P+T	2P+T					
	CONFIGURAZIONE					6h	6h	6h	6h					
	CODICE SCAME					405.1683	405.1683	405.1683	405.1683					
	CAVI SEZ. (mmq)													
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	16	2x16											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L,N	L,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE					
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5					
COMPONENTI VARI														