



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff.	MT	MT	MT	MT				
	Un (V)			400	400	400	400	230	230				
	In (A)			63	63	32	32	16	16				
	N°POLI			4	4	3	3	1	1				
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"				
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				30								
	CAVI SEZ. (mmq)												
PRESE A SPINA	TIPO					Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata				
	Un (V)					380 - 415	380 - 415	200 - 250	200 - 250				
	In (A)					32	32	16	16				
	N.POLI					3P+T	3P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE					6h	6h	6h	6h				
	CODICE SCAME					405.3286	405.3286	405.1683	405.1683				
	CAVI SEZ. (mmq)												
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	16	4x16										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE				
	SEZ. (mmq)	10	10	10	10	4	4	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI													