



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff	MT	MT	MT	MT				
	Un (V)			110	110	110	110	110	110				
	In (A)			32	40	16	16	16	16				
	N°POLI			1P+N	2	1	1	1	1				
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"				
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				30								
PRESE A SPINA	TIPO					Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata				
	Un (V)					100 - 130	100 - 130	100 - 130	100 - 130				
	In (A)					16	16	16	16				
	N.POLI					2P+T	2P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE					6h	6h	6h	6h				
	CODICE SCAME					405.1670	405.1670	405.1670	405.1670				
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	10	2x10										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE				
	SEZ. (mmq)	4	4	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI													