



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Domino														
TENSIONE NOMINALE (V) Vn = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) In = 32														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) fn = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			Sez.	Diff	MT	Diff	MT	Diff	MT	Diff	MT	
	Un (V)			400	230	230	230	230	230	230	230	230	
	In (A)			40	25	16	25	16	25	16	25	16	
	N°POLI				2	1P+N	2	1P+N	2	1P+N	2	1P+N	
	INTERVENTO				Tipo "AC"	Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)					30		30		30		30		
PRESE A SPINA	TIPO					IEC 309		IEC 309		IEC 309		IEC 309	
	Un (V)					200 - 250		200 - 250		200 - 250		200 - 250	
	In (A)					16		16		16		16	
	N.POLI					2P+T		2P+T		2P+T		2P+T	
	CONFIGURAZIONE					6h		6h		6h		6h	
CODICE SCAME				590.YA404B		418.1663H		418.1663H		418.1663H		418.1663H	
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	16	4x16									
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,N,PE	L2,N	L2,N,PE	L3,N	L3,N,PE	L1,N	L1,N,PE	
		SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
COMPONENTI VARI													