



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff								
	Un (V)			400	400								
	In (A)			16	25								
	N°POLI			4	4								
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"								
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)					30								
CAVI SEZ. (mmq)													
PRESE A SPINA	TIPO					Interbloccata	Interbloccata	Unel	Bivalente	Bivalente			
	Un (V)					346 - 415	200 - 250	230	230	230			
	In (A)					16	16	16	16	16			
	N.POLI					3P+N+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T			
	CONFIGURAZIONE					6h	6h						
CODICE SCAME					405.1687	405.1683	101.6404	101.6403	101.6403				
CAVI SEZ. (mmq)													
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	10	4x10										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L2,N,PE			
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
COMPONENTI VARI													