



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		Diff	MT		MT							
	Un (V)		400	400		400							
	In (A)		40	16		16							
	N°POLI		4	3		3							
	INTERVENTO		Tipo "AC"	Curva "C"		Curva "C"							
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)		30											
PRESE A SPINA	TIPO	Spina mobile		IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309						
	Un (V)	380 - 415		380 - 415	380 - 415	380 - 415	380 - 415						
	In (A)	32		16	16	16	16						
	N.POLI	3P+T		3P+T	3P+T	3P+T	3P+T						
	CONFIGURAZIONE	6h		6h	6h	6h	6h						
	CODICE SCAME	211.3236		412.1666	412.1666	412.1666	412.1666	412.1666					
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE						
	SEZ. (mmq)	2,5	4	2,5	2,5	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI		3mt di cavo HO7RN-F 4x4											