



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			Diff	MT	MT	MT	Diff	MT	MT	MT		
	Un (V)			400	230	230	230	400	230	230	230		
	In (A)			25	2	2	2	25	2	2	2		
	N°POLI			4	1P+N	1P+N	1P+N	4	1P+N	1P+N	1P+N		
	INTERVENTO			Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"		
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)			30				30					
PRESE A SPINA	TIPO				IEC 309	IEC 309	IEC 309		IEC 309	IEC 309	IEC 309		
	Un (V)				200 - 250	200 - 250	200 - 250		200 - 250	200 - 250	200 - 250		
	In (A)				16	16	16		16	16	16		
	N°POLI				2P+T	2P+T	2P+T		2P+T	2P+T	2P+T		
	CONFIGURAZIONE				6h	6h	6h		6h	6h	6h		
	CODICE SCAME				412.1663	412.1663	412.1663		412.1663	412.1663	412.1663		
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	10	4x10										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L2,N,PE	L2,N,PE		
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
COMPONENTI VARI													

DATA 11/10/2006
 DISEG. F. Verzeroli
 VISTO Gozzini
 APPR. Gozzini

SCAME
 PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP32708

692.4300-305

FOGLIO 1 DI 1
 SEGUE

REV. MODIFICA DATA FIRMA